PARTICOLARE SCAVO



GIUNZIONE IN DERIVAZIONE ISOLATA IN GEL
DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DI POZZETTO ISPEZIONABILE
– PARTICOLARE INDICATIVO –

PARTICOLARE PALO E PLINTO DI FONDAZIONE



H nominale	Y mm	d mm
FINO A 6m	800	200
8m	1000	200
10m	1200	250
12m	1500	250
15m	1500	250
18m	1500	300
20m	1800	300

N.B. : PER LA REALIZZAZIONE DEL PLINTO DI FONDAZIONE OCCORRERA' FARE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE DEL PALO

APPARECCHIO ILLUMINANTE
TIPO ECOLO 1 ST CON LAMPADA 70W SHP
PALO TIPO EC5
DITTA AEC ILLUMINAZIONE O SIMILARE



DIMENSIONI APPARECCHIO ILLUMINANTE
TIPO ECOLO 1 ST CON LAMPADA 70W SHP
DITTA AEC ILLUMINAZIONE O SIMILARE



IP1.3

riferimento n. circuito di alimentazione da quadro elettrico "QIP"

riferimento n. fase linea di alimentazione

punto di riferimento da considerarsi per il posizionamento del palo

DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PIANTA (Scala 1:500)



LEGENDA SIMBOLI

Enel kWh	CONTATORE ENEL – ESISTENTE
	QUADRO ELETTRICO
	APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO SU PALO Hft=5,00m TIPO ECOLO 1 70W ST DITTA AEC ILLUMINAZIONE O SIMILARE
	FOTOCELLULA INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
	POZZETTO ISPEZIONABILE (Illuminazione)
	TUBO IN PVC FLESSIBILE IN ESECUZIONE INTERRATA (Illuminazione)

SIMBOLOGIA CEI TIPI DI CONDUTTURE

	CONDUTTURA CON POSA IN ESECUZIONE INTERRATA
	CONDUTTURA CON POSA IN ESECUZIONE IN CANALE/PASSERELLE FORATE
m o m	CONDUTTURA CON POSA IN ESECUZIONE INCASSATA
m m	CONDUTTURA CON POSA IN ESECUZIONE A VISTA
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATE

INDIVIDUAZIONE PUNTO DI INSTALLAZIONE
RIDUTTORE DI FLUSSO



ARCHITETTURA
COMPOSIZIONE
PROGETTAZIONE

DOTT. ING. FRANCESCO AZZONI
VIA GONZAGA 7 – 42017 NOVELLARA – RE
TEL. 0522/651184

Committente
"ITALCASA COSTRUZIONI EDILI s.r.l."
Via Strada Statale n° 53/A
42013 Casalgrande (RE)

Progetto: LOTTIZZAZIONE "S. ORSOLA"
CASALGRANDE ALTO

TAV. N. 10

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO
PLANIMETRIA GENERALE
SCHEMA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Data: MARZO 2020

Scala: 1:500

STATO OCNCESSIONATO